

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 201/28.02.2014

Punct de prelevare: **Robinet Primarie Ruginoasa, jud. Neamț**

Număr unic identificare proba (ID): **3191**

Data prelevare: 25.02.2014

Data efectuare încercări: 25.02. – 28.02.2014.

Parametri chimici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referențial încercare
* Culoare	grade	AC	0	SR EN ISO 7887:2002
* Turbiditate	UNT	≤ 5	0,56	SR EN ISO 7027:2001
* pH	unit. pH	6,5...9,5	7,20	SR ISO 10523/ 2009
* Conductivitate	μS cm ⁻¹	2500	718	SR EN 27888/1997
*Aluminiu rezidual	μg/l	200	-	SR ISO 10566/ 2001
* Amoniu	mg/l	0,5	0,014	SR ISO 7150-1/2001
*Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1; ≤ 0,5	0,450	SR EN ISO 7393-2
* Cloruri	mg/l	250	26,24	SR ISO 9297/2001
* Durezza totala	grade G	minim 5	21,31	SR ISO 6059-2008
* Fier	μg/l	200	63	SR ISO 6332/C91/2006
* Nitrați	mg/l	50	11,9	SR ISO 7890-3/2000
* Nitriți	mg/l	0,5	0,027	SR EN 26777/2002
* Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	0,51	SR EN ISO 8467/2001
* Sulfați	mg/l	250	-	Test rapid Merck

Parametri microbiologici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referențial încercare
* Nr de colonii 22 ⁰ C	nr /ml	AC	-	ISO 6222/1999
* Nr de colonii 37 ⁰ C	nr /ml	AC	-	ISO 6222/1999
Bacterii coliforme	nr/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1: 04/AC
<i>Escherichia coli</i>	nr/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1 :04/AC
Enterococi	nr/100 ml	0	0	SR EN ISO 7899-2 :2002

Parametrii analizați sunt conformi cu Legea 458/2002 republicata, pentru indicatorii prevăzuți la secțiunea "Monitorizare de control"

**Director General,
 Ing. Ionuț-Cătălin Dughir**

**Șef Laborator,
 Ing. Despina Focșa**

Inercările „* “ nu sunt supuse acreditării RENAR; Opiniile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
 AC - Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală ; Rezultatele raportate ca „<... “ sunt sub limita de detecție a metodei;
 Rezultatele prezentate în Raportul de încercare se referă strict la proba prelevată;
 Parametrii chimici sunt determinați la Laboratorul local – Roman ; Parametrii microbiologici sunt determinați la Laboratorul – Piatra Neamț
 Clienții pot obține o copie a acestui Raport de încercare solicitând-o la telefon: **0233 / 743212 (int.15)** ; e-mail office@apaserv.eu